

ഉത്തരം

(എ) 2000 മെഗാവാട്ട് (1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ രണ്ട് ഫൂളിറ്റ്) സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള കൂടങ്കളിൽ നിലയത്തിൽനിന്നും കൊഎസ്.ആർ.ബി. ലിമിറ്റഡിന് അർഹമായ വിഹിതം 266 മെഗാവാട്ട് (13.3 ശതമാനം) ആണ്. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ള 1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഒരു ഫൂളിറ്റിൽനിന്നും 133 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ഉണ്ട്. ശ്രീംകളം ആണവനിലയത്തിൽനിന്നുള്ള വൈദ്യത്തിലെ മാക്കേന്തിന് 15-11-2013-ന് നൃക്കിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻമായി (NPCIL) കൊ.എസ്.ആർ.ബി. ലിമിറ്റഡ് കരാർ പ്പുട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) തുടങ്കളം ആണവനിലയത്തിൽനിന്നും കേരളത്തിനർഹതപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വിഹിതം (266 മെഗാവാട്ട്) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനവേണ്ടിയാണ് തിരുനെൽവേലി മുതൽ തൃശ്ശൂർ മാടക്കരത്തിന്റെ 400 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാഖവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടി ലൈൻിന്റെ നിർമ്മാഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പബർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ (PGCIL) ആണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ടി ലൈൻ ദുരീൽ ഇടമണി മുതൽ കൊച്ചി ഇന്ത്യ (പഴളിക്കര) വരെയുള്ള ഭാഗംശിച്ച് തിരുനെൽവേലിമുതൽ ഇടമണിവരെയും മാടക്കരത്തിനുതൽ പഴളിക്കര വരെയുള്ള 400 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാഖവും പഴളിക്കരയിൽ ഒരു 400 കെ.വി. സബ്സ്ട്രൌംജെൻ നിർമ്മാഖവും പൂർണ്ണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇടമണി-കൊച്ചി ലൈൻ ദുരീലെ തദ്ദേശവാസികളുടെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമമല്ലെന്നതിലാണ്. പ്രസ്തുത ലൈൻ നിർമ്മാഖ പ്രവൃത്തികളിൽ PGCIL-നെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമാക്കി കെ.എസ്.ഐ.ബി.എൽ. എൽക്കൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്സ്‌ഫോറ്മും രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ବୁଲମ୍ବର୍ଦ୍ଦ ପାତାଳ ହେଉଗୁମ୍ବିର୍ଦ୍ଦ

32 (377) ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളംഖല വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മുലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എത്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത കേടുപാടുകൾ ത്യരിതഗതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് വന്നുപെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകമോ :

(സി) മുലമറ്റം പവർഹ്യാസിലെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; വിശദാംഗങ്ങൾ നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) മുലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടർബേവൻ, ജനറോർ, ടാൻസ്ഫോർമറുകൾ തടങ്ങിയ പ്രധാന സാമഗ്രികളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണ അളവുടെയും അറുക്കറ്റപ്പണികൾ നിർമ്മാതാക്കൾ അനശാസിക്കുന്ന രീതിയിലും കാലയളവിലും ചെയ്യുവതനു.

(ബി) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) മുലമറ്റം പവർ ഹൗസിലെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ കീഴ്സൂകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ, അശ്വിശമന പ്രമുഖ തുറന്തിഷാ കിറ്റുകൾ എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ, സേഗ്രാ കമ്മിറ്റി, സുരക്ഷാ അവലോകന മീറ്റിംഗുകൾ, മോക് ഡ്രില്ലുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്, ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവ അനശാസിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പവർ ഹൗസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

വൈദ്യതിക്ഷാമം

33 (378) ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളജ്ഞ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യതിക്ഷാമം നിലവിലുണ്ടോ ;

(ബി) വൈദ്യത ഉൽപ്പാദനവും ഉപഭോഗവും തമിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) നിലവിൽ പവർ കെട്ടാ, ലോഡ് ഷെഫ്റ്റിംഗോ പ്രവ്യാഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനശേഷം ചാർജ്ജ് വർദ്ധനവിലൂടെ എത്ര കോടി രൂപയാണ് കെ.എസ്.ആർ.ഡി.-ക്ക് അധികമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) 2015 മെയ് മാസത്തെ കണക്കെന്നസതീച്ച് പ്രതിഭിനം ഉൽപ്പാദനവും ഉപഭോഗവും തമിലുള്ള അന്തരം 37.05 ദശലക്ഷം മുത്തീറ്റാണ്. ഈ അന്തരം കേരള വിഹിതവും മറ്റ് ഭ്രാത്രസ്ഥൂകൾവഴി വാങ്ങുന്ന വൈദ്യതിയും കൊണ്ടാണ് നികത്തുന്നത്.

(സി) ഇല്ല.