

- (ബി) വൈദ്യത്തി നിലയങ്ങളുടെ അറുക്കരുപ്പണി പുർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ;
- (സി) അറുക്കരുപ്പണി ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തും കമ്പനികളാണെന്നും കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

- (എ) നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞേക്കുടോ ലോധിഷ്ടീഡോ എൻപ്പുറത്തിയിട്ടില്ല
- (ബി) 2014-15 ജലവർഷത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വാർഷിക അറുക്കർ പണികളും പുർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- (സി) വൈദ്യത്തി നിലയങ്ങളുടെ അറുക്കരുപ്പണികൾ (Annual Maintenance, Monthly Maintenance) സാധാരണ നിലയിൽ ബോർഡ് ജീവനക്കാർത്തനു ചെയ്യുന്നു. ബോർഡ് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ജോലികൾ ടെണ്ട്/ക്രെച്ചൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നൽകുന്നു. ഇതിനായി സമീരം കോൺട്രാക്ടീംഗ് കമ്പനിയെ എൻപ്പുറത്തിയിട്ടില്ല

കൂടംകളും ആശാവ നിലയത്തിൽനിന്നും വൈദ്യത്തി

43 (388) ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉറഞ്ഞ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

- (എ) കൂടംകളും ആശാവ നിലയത്തിൽനിന്നും കേരളത്തിന് അർഹതപൂർവ്വ വൈദ്യത്തി വിഹിതം ലഭിച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ;
- (ബി) ഇല്ലക്കിൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;
- (സി) പ്രസ്തുത വൈദ്യത്തി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്ര വഴിയാണ് ; എത്രത്തും പ്രദേശത്തിലുടെയാണ് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത ലെന്നിന്റെ പ്രസ്തുതികൾ ഇനിയും പുർത്തീകരിക്കവാനുണ്ടോ ;
- (ഇ) ഉണ്ടക്കിൽ എത്രകൊണ്ടാണ് പുർത്തീകരിക്കാത്തത് എന്നും എവിടെയാണ് പ്രസ്തുതികൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നും വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 2000 മെഗാവാട്ട് (1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ 2 യൂണിറ്റ്) സ്ഥാപിതശേഷിയുള്ള കൂടംകളം നിലയത്തിൽനിന്നും കെ.എസ്.ഐ.ബി. ലിമിറ്റഡിന് അർഹമായ വിഹിതം 266 മെഗാവാട്ടാണ് (13.3%). ഈപോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ള 1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റിൽനിന്നും 133 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യത്തി ലഭിച്ചവരും.

(ബി) ബാധകമല്ല.

(സി) കൂടംകളം ആണവനിലയത്തിൽനിന്നും കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വൈദ്യത്തി പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനവേണ്ടി തിരുനെൽവേലി മുതൽ തൃശ്ശൂർ മാടക്കത്തറവരെ 400 കെ.വി. പവർ ലൈൻ നിർമ്മാണം നടന്നവരും. ടി ലൈൻിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രൈത്തികൾ പവർ ഗ്രിയ് കോർപ്പറേഷൻ (PGCIL) ആണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ലൈൻ ദുട്ടിൽ ഇടമണി മുതൽ കൊച്ചി ഇഞ്ചു (പള്ളിക്കര) വരെയുള്ള ഭാഗംജിച്ച് തിരുനെൽവേലി മുതൽ ഇടമണി വരെയും മാടക്കത്തറ മുതൽ പള്ളിക്കര വരെയുള്ള 400 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണവും പള്ളിക്കരയിൽ ഒരു 400 കെ.വി. സബ്സെല്ലഷൻിന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി, പത്തനംതിട്ട്, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെത്താണ് പ്രസ്തുത ലൈൻ കടന്നപോകുന്നത്.

(ഡി) ടി ലൈൻിന്റെ ഇടമണി മുതൽ കൊച്ചി ഇഞ്ചു (പള്ളിക്കര) വരെയുള്ള ഭാഗം പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) 400 കെ.വി. ഇടമണി മുതൽ കൊച്ചി ഇഞ്ചു (പള്ളിക്കര) വരെയുള്ള ലൈൻദുട്ടിൽ തദ്ദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പുമുളം നിർമ്മാണ പ്രൈത്തികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. ലൈൻദുട്ടിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പണി പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വൈദ്യത്തി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരും അധ്യയ്യം മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

44 (389) ശ്രീ. മോൺസ് ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിൽ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യത്തി കണക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരും അധ്യയ്യം മാറ്റുന്നതിന് കെ.എസ്.ഐ.ബി. ഈപോൾ സ്വീകരിച്ചവരും നടപടി ക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ ;