

ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതിൽ എച്ച്.റ്റി. ശൗഖലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു സ്റ്റോതസ്സിൽ നിന്നെങ്കിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഒരുക്കുക, Aerial Bunched Cable (എ.ബി.സി.), ഭൂഗർഭ കേബിൾ തുടങ്ങിയ കവചിത ചാലകങ്ങൾ, ആർ.എം.യു. എന്നിവയുപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി തടസ്സം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, പുരയിടങ്ങൾക്കുകുറുകെ കടന്നുപോകുന്ന ലൈനുകൾ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾക്കോ അപകടങ്ങൾക്കോ കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ അവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക, ലൈനുകളുടെയും പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെയും നവീകരണം ഉറപ്പാക്കുക, ഫോൾട്ട് പാസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, സെക്ഷനലൈസറുകൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപനം ത്വരിതഗതിയിലാക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു.

(ബി) ഈ രംഗത്ത് സേവനമേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മസ്ദൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിൽ കൂടുതൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയിക്കുമോ?

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡിലെ മസ്ദൂർ തസ്തികയുടെ അനുവദനീയ എണ്ണം 5311 ആകുന്നു. എന്നാൽ 5442 പേർ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം

184(454) ശ്രീ. കെ. ഡി. പ്രസേനൻ:

ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി:

ശ്രീ. എ. രാജ:

ശ്രീ. ജി. സ്റ്റീഫൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ പ്രളയവും കോവിഡ് രോഗ വ്യാപനവും ഊർജ്ജമേഖലയെ എപ്രകാരമെല്ലാമാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

&

(ബി) ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

2018, 19 വർഷങ്ങളിലെ മഹാപ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കോവിഡ് രോഗവ്യാപനവും വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയെയും ഉപഭോഗത്തെയും വളരെയധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

2018, 19 വർഷങ്ങളിലെ മഹാപ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുമൂലം വിതരണ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങുകയോ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും പ്രളയജലത്തിന്റെ കഞ്ഞാഴ്ചിൽ പോസ്റ്റുകളും വൈദ്യുതമീറ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഇവമൂലം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന് വലിയതോതിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ പൊട്ടിവിറങ്ങുന്ന അപകട സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ട് പല ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും താൽക്കാലികമായി സ്വിച്ച്ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിടുകയും ഈ സമയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും വൈദ്യുതി ഉല്പാദന മേഖലയിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. -യുടെ കീഴിലുള്ള അഞ്ച് പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കും 14 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കും കാര്യമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന തോട്ടിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാത്തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 2019-ലെ പ്രളയത്തിലും കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യുടെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ ഒന്നായ കക്കയത്ത് മൂന്ന് ജനറേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ചെമ്പ്കടവ് I & II, ആഡ്വൻപാറ, ഉറുമി I & II, വിലങ്ങാട്, കുറ്റിയാടി തുടങ്ങി 7 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്കും, ബാരപോൾ കനാൽ തീരത്തുള്ള സോളാർ നിലയത്തിനും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ഉല്പാദന നിലയങ്ങളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗൺമൂലം സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് കുറവ് നേരിടുകയും വിതരണ വിഭാഗത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഫീൽഡ് സന്ദർശനത്തിൽ നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ റീഡിംഗ് എടുത്ത് ബിൽ കൊടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ, ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ തടസ്സം/കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്-19 വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ രോഗബാധിതരാകുകയും, ഇവരുമായി

സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിനാൽ ചില ഓഫീസുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അവശ്യസേവനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ അവയിൽനിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിലും, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വരുമാന ലഭ്യതയിൽ കുറവ് വന്നതിനാൽ ഉപഭോഗത്തിനനുസൃതമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ബിൽ തുക പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്നതിലും ഗണ്യമായ കുറവ് നേരിടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒന്നാം ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിൽ തുകയിൽ ഇളവുകൾ നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. -ന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(സി) ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം ഇളവുകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

വ്യവസായിക/വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കും 2020 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ ബാധകമായ നിശ്ചിത നിരക്കിന്റെ (ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ്ജ്) 25% ഇളവ് നൽകുകയും ബാക്കി തുകയായ (75%) 15-12-2020-വരെ പലിശ ഈടാക്കാതെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ നൽകിയ എല്ലാ ഉയർന്ന ബില്ലുകൾക്കും തവണകളായി തുക അടയ്ക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അനുവദിക്കുകയും വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിൽ താമസം നേരിട്ടാൽ ഈടാക്കിയിരുന്ന പലിശ കെ.എസ്.ഇ.ബി. 31 ഡിസംബർ 2020 വരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ്-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞുകിടന്ന കാലയളവിൽ ബാധകമായ നിശ്ചിത നിരക്കിന്റെ (ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ്ജ്) 50% ഇളവ് നൽകുകയും തവണകളായി തുക അടയ്ക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനായി ബിൽതുക അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈടാക്കിയിരുന്ന ഇടപാട് നിരക്കുകൾ (Transaction charges) ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ്-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2020 ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ 2020 ജൂൺ 19 വരെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ ബിൽതുകയിൽ പ്രത്യേക സബ്സിഡിയും നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് രണ്ടാം വ്യാപനംമൂലമുള്ള ലോക്ഡൗൺ കാരണം വൈദ്യുതി മോഷണം, അപകടങ്ങൾ എന്നിവയൊഴികെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.